



180313061655
有效期至2024年01月31日止

报告编号：B-61655-S-2023-12008

检 验 报 告

样品标识：内丘县盛源供水有限公司管网末梢水（内丘县东庞矿工人村）

受检单位：内丘县盛源供水有限公司

委托单位：内丘县盛源供水有限公司

检验类别：委托检验

河北省城市供水水质监测网邢台监测站



报告编号: B-61655-S-2023-12008

声 明

1. 本报告经签字盖章后生效（首页加盖CMA章，各页间加盖骑缝章）。
2. 本报告涂改无效。
3. 未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告。
4. 对报告若有异议，应于报告编制完成且收到领取报告通知后十五日内向本站书面提出，逾期提出无效。
5. 本机构不负责抽样时（如样品是由客户提供），报告结果仅适用于客户提供的样品，样品及其信息的真实性由客户负责。
6. 本报告一式两份，一份交付送检单位，一份由本站存档。

河北省城市供水水质监测网邢台监测站
地 址：邢台市文苑路与学院路交叉口西北角
邮政编码：054000
联系电话：0319-2628736
传真：0319-2136160


河北省城市供水水质监测网邢台监测站

检 验 报 告


报告编号: B-61655-S-2023-12008

样品标识	内丘县盛源供水有限公司管网末梢水（内丘县东庞矿工人村）	样品类别	生活饮用水
委托单位	内丘县盛源供水有限公司	委托人	郑静
联系电话	15132928777	检验类别	委托检验
样品编号	W2023120605	采样方式	送检
送样人	郑静	样品到达日期	2023年12月6日
样品状态	无色无异味无浑浊液体		
检查封样人员	孙佳玮	检验时间	2023年12月6日至2023年12月8日
检验依据	详见本报告结果数据页检验依据及方法栏		
检验项目	详见本报告结果数据页		
主要检测仪器、设备	GHP-9160N隔水式恒温培养箱（本站仪器编号：YA-019）、CT-12便携式浊度仪（本站仪器编号：YA-052）等。		
主检人员	冀丽静、马珂等		
检 验 结 论	该样品经检验，所检项目的结果均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 （检验检测专用章） 签发日期:2023年12月13日		

批准（签发）:



审核:



编制:



河北省城市供水水质监测网邢台监测站

检 验 报 告

报告编号: B-61655-S-2023-12008

序号	检验项目	检验依据及方法	单位	^a 最低检测质量浓度	检验结果	GB 5749-2022 限值	判定	备注
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 中的 5.3 酶底物法	MPN/100mL	—	未检出	不得检出	合格	—
2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023 中的 7.3 酶底物法	MPN/100mL	—	未检出	不得检出	合格	—
3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 中的 4.1 平皿计数法	CFU/mL	—	未检出	100	合格	—
4	色度 (铂钴色度单位)	GB/T 5750.4-2023 中的 4.1 铂-钴标准比色法	—	5 (最低检测色度)	<5	15	合格	—
5	浑浊度 (散射浑浊度单位)	GB/T 5750.4-2023 中的 5.1 散射法-福尔马肼标准	NTU	0.10 (最低检测浑浊度)	0.32	1	合格	—
6	臭和味	GB/T 5750.4-2023 中的 6.1 嗅气和尝味法	—	—	0 级	无异臭、 异味	合格	—
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 中的 7.1 直接观察法	—	—	无	无	合格	—
8	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023 中的 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	mg/L	0.05	1.27	3	合格	—
9	游离氯	GB/T 5750.11-2023 中的 4.2 3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	mg/L	0.005	0.19	与水接触时间≥30min, 末梢水中限值≤2,末梢 水中余量≥0.05	合格	—
—	—	以下空白	—	—	—	—	—	—

注: a 栏无特殊说明均指最低检测质量浓度。