



- 说明:
- 1、本工程为内丘县城区集中供热建设工程—春风十里小区(三期)一次管网迁改,迁改内容为春风十里三期项目地库内与一次管网交叉供水管道部分;
  - 2、本图标注除管径以mm计外,均以m计;
  - 3、一次管网覆土深度不得小于1.5米,且不得通过除家用汽车外的重载货车;
  - 4、管道施工完后对检漏光纤进行修复;
  - 5、图中标高为管道管底标高;
  - 6、本设计采用2000国家大地坐标系,1985国家高程基准。

					工程名称	内丘县城区集中供热建设工程
					项目名称	春风十里小区(三期)一次管网迁改
批准	张骥	校核	郭伟杰	郭伟杰	管道平面布置图	
项目负责人	谷亚军	设计	梁斌胜	梁斌胜		
审定	谷亚军	制图	梁斌胜	梁斌胜		
审核	马占银	比例	1:500	1:500		
日期	2024.05	设计阶段	施工图	施工图		
图号					HRB20018S-4R01-04B	